AOO-ISS - 10/09/2026 - 0038622 Class: DAS 01.00
m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0187472.10-09-2026

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E SALUTE

AOO-ISS 29855 del 13/07/2026

Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV- Procedure di Valutazione VIA e VAS
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Alla Commissione Tecnica di Verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

p.c. Equinix Italia S.r.l.
equinixitaliasrl@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 14093] (VIAVIA100000113) Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Data Center ML5 e ML6 nel comune di Settimo Milanese (MI)".
Proponente: Equinix Italia S.r.l. Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa volontaria e avvio nuova consultazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha trasmesso all'Istituto, nell'ambito della procedura di VIA relativa al Progetto "Data Center ML5 e ML6 nel comune di Settimo Milanese (MI)", la comunicazione relativa alla trasmissione da parte del Proponente di integrazioni documentali, tra cui allegati allo studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

Con riferimento al progetto in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa pubblicata nella sezione "Integrazioni" alla pagina web: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11794/18054. si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione progettuale risulta prevista l'installazione di **n. 27 generatori di emergenza/supporto**, caratterizzati da una **potenza termica complessiva pari a circa 172 MWt**, destinati a garantire la continuità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica del Data Center nelle condizioni operative previste dal progetto.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'**art. 23, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.**, che prevede la trasmissione della **Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)**, predisposta dal Proponente secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute, per i progetti

riguardanti le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con **potenza termica superiore a 300 MW**, di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in esame, la potenza termica complessiva dei n. 27 generatori, pari a circa 172 MWt, risulta inferiore alla soglia di 300 MW prevista dalla citata disposizione.

Pertanto, sulla base delle caratteristiche progettuali e dei dati di potenza riportati nella documentazione trasmessa, non risultano sussistenti i presupposti per l'applicazione della VIS obbligatoria prevista dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la quale l'Istituto Superiore di Sanità svolge le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza nell'ambito del relativo procedimento.

Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano, per gli aspetti di competenza relativi alla Valutazione di Impatto Sanitario obbligatoria, ulteriori elementi da rappresentare nell'ambito del procedimento in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Del Dipartimento
Ambiente e Salute
Dott. Giuseppe Bortone

Giuseppe
Bortone
09.09.2026
08:33:21
GMT+02:00

F.M.Buratti
C.Campanale
M.R.Cicero
M.Carere
A.Fabri
I.Lacchetti
G.Mattei
R.Pasetto
M.E.Soggiu
E.Veschetti
S.Vichi